

**WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA PRĄDU
NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA STOISKA TARGOWEGO**

1. Organizator może zapewnić skorzystanie z przyłącza energetycznego na stoiskach targowych.
2. Wystawca zgłaszając powierzchnię targową podaje na Karcie zgłoszeniowej (jeśli zachodzi taka potrzeba) informację o potrzebie skorzystania ze źródła prądu podając:
 - a) zapotrzebowanie w moc w [kW],
 - b) dojście prądu w układzie I-fazowym (230V) lub dojście prądu w układzie III-fazowym do stoiska (400V).
3. Warunkiem skorzystania z przyłącza energetycznego jest posiadanie własnych przedłużaczy.
4. Miejsce wykonania przyłącza prądu znajduje się na budynku A, budynku B, sali gimnastycznej oraz na stadionie lekkoatletycznym.
5. Przy budynkach będą się znajdowały rozdzielnie, w które będzie można się wpiąć do sieci elektrycznej, po uprzednim zgłoszeniu na Karcie zgłoszeniowej. W dniu rozkładania stoisk należy skontaktować się z organizatorem w celu podłączenia instalacji elektrycznej. Samowolne podłączenie instalacji elektrycznej do sieci targów jest niedozwolone.
6. Zamówione przyłącze elektryczne zostanie doprowadzone do stoiska w miejscu położonym najbliżej kanału technicznego.
7. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej targów bez uzgodnienia z Organizatorem.